



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.046  
VÁLIDO**

**Validade:** 12/11/2029

**Nº. do Processo:** 19966.207082/2024-17

**Produto:** Importado

**Equipamento:** LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

**Descrição:** Luva isolante de borracha natural. Comprimento: 356 mm - Categorias: A, H, Z, C - Classe: 1 - Resistência de: 7500 V - Tensão de ensaio 10000V.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 1: 7500V

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

**Marcação do CA:** Na etiqueta

**Referências:** E114B/ NG114B (preta); E114YB/ NG114YB (amarela com preta)

**Tamanhos:** 8;8,5;9;9,5;10;10,5;11;11,5;12

**Cores:** Preta; Amarela com preta.

**Normas técnicas:** IEC 60903:2014

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** Certificados de Conformidade nºs CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-5; CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-6

**Laboratório:** OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

**Empresa:** INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA

**CNPJ:** 61.353.199/0001-26 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

**Endereço:** FAUSTINO BIZZETTO 101

**Bairro:** NUCLEO INDUSTRIAL I

**CEP:** 13230800

**Cidade:** CAMPO LIMPO PAULISTA

**UF:** SP