



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.048
VÁLIDO**

Validade: 12/11/2029

Nº. do Processo: 19966.207088/2024-94

Produto: Importado

Equipamento: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Luvas Isolantes de Borracha Natural, categorias: A, H, Z, C. Classe: 3. Comprimento: 406 mm. Resistência de: 26500 V. Tensão de ensaio 30000V.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 3: 26500V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: E316B/ NG316B (preta); E316YB/ NG316YB (amarela com preta)

Tamanhos: 8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12

Cores: Preta; Amarela com preta.

Normas técnicas: IEC 60903:2014

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-9

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-10

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA

CNPJ: 61.353.199/0001-26 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: FAUSTINO BIZZETTO 101

Bairro: NÚCLEO INDUSTRIAL I

CEP: 13230800

Cidade: CAMPO LIMPO PAULISTA

UF: SP