



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.049
VÁLIDO

Validade: 12/11/2029

Nº. do Processo: 19966.207091/2024-16

Produto: Importado

Equipamento: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Luva isolante de borracha natural. Categorias: A, H, Z, C. Classe: 4. Comprimento: 406 mm. Resistência de: 36000 V - Tensão de ensaio 40000V.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 4: 36000V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: E416B/ NG416B (Preta); E416RB/ NG416RB (Vermelha com preta); E416YB/ NG416YB (Amarela com preta)

Tamanhos: 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12

Cores: Preta; Vermelha com preta; Amarela com preta

Normas técnicas: IEC 60903:2014

Laudos:

Nº. Laudo: Certificados de Conformidade: CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-11; CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-12; CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-13.

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA

CNPJ: 61.353.199/0001-26 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: FAUSTINO BIZZETTO 101

Bairro: NÚCLEO INDUSTRIAL I

CEP: 13230800

Cidade: CAMPO LIMPO PAULISTA

UF: SP